



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»

в Мошковском районе

(ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Мошковском районе)

Орган инспекции аттестат аккредитации № RA.RU.710008 выдан 25 июня 2015г

633131, Новосибирская область, Мошковский район, р.п.Мошково, ул.Лесная 1а

Тел/факс: 8(383-48)21-877, E-mail: mshkcge@mail.ru ОКПО 05179452 ОГРН 1055406020845 ИНН/КПП 5406305556/543202001

Экспертное заключение

по результатам лабораторных исследований

№ 000294

от 05.04.2018

1. **Наименование образца(ов) (пробы):** вода холодная питьевая
2. **Дата(ы) изготовления *:**
3. **Изготовитель(и) *:**
4. **Объем(ы) партии *:**
5. **Цель отбора:** по заявке
6. **Наименование объекта:** МКП "ЖКС" Байкальского сельсовета.
7. **Адрес объекта:** 633335, НСО, Болотнинский р-н, Байкал д, Центральная ул, д. 1.
8. **Место (адрес) отбора:** в/кран, скважина; в/колонка; 633335, НСО, Болотнинский р-н, Байкал д; 633335, НСО, Болотнинский р-н, Малиновка д; 633335, НСО, Болотнинский р-н, Вознесенка д.
9. **Для экспертизы представлены документы:**
- протоколы лабораторных исследований №№ 1946, 1944, 1943, 1942, 1941 от 03.04.2018г., № 1945 от 04.04.2018г., выданные ИЛЦ ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Мошковском районе.
10. **При экспертизе использованы нормативные документы:** "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения" СанПиН 2.1.4.1074-01.
11. **Заключение:** Представленные пробы воды холодной питьевой из скважин по исследованным микробиологическим показателям соответствуют требованиям п.3.3. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".
Представленные пробы воды холодной питьевой из разводящей сети по исследованным микробиологическим и санитарно-химическим показателям соответствуют требованиям п.3.3., п. 3.5. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

Эксперт, врач по общей гигиене:

Л. В. Швец.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
 Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
 Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Мошковском районе

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР а

Юридический адрес:
 633131, Новосибирская область, р.п.Мошково,
 ул. Лесная, 1А
 Тел/факс: (383-48)21-877, E-mail: mshkce@mail.ru
 ОКПО 05179452, ОГРН 1055406020845
 ИНН/КПП 5406305556/543202001
 Испытательный лабораторный центр
 633456, Новосибирская область, г.Тогучин,
 ул.Лапина, 5
 Тел/факс: (383-40)22-876, E-mail: sgltog@ngs.ru



Аттестат аккредитации
 № РОСС RU. 0001.512224
 Срок действия:
 с 05.09.2013г. до 05.09.2018 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 1946 от 3 апреля 2018 г.

1	Сведения о Заказчике	
1.1	Наименование	МКП "ЖКС" Байкальского сельсовета
1.2	Адрес	633335, НСО, Болотнинский р-н, Байкал д, Центральная ул, д. 1
1.3	Цель исследований	по заявке
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Договор №86 от 30.01.2018 г.
2	Сведения об объекте	
2.1	Наименование объекта	МКП "ЖКС" Байкальского сельсовета
2.2	Адрес объекта	633335, НСО, Болотнинский р-н, Байкал д, Центральная ул, д. 1 (р-он местонахождения: Болотнинский р-н)
3	Сведения о пробе (образце)	
3.1	Место (адрес) отбора	633335, НСО, Болотнинский р-н, Вознесенка д, в/колонка
3.2	Наименование	вода холодная питьевая
3.3	Код	003033.БС.02.04.2018
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)	
3.5	Дата изготовления (розлива):	
3.6	Тара, упаковка	Стеклянная бутылка стерильная, пластиковая бутылка
3.7	Объём партии	Спецмарка
3.8	Объём (количество)	2,0
3.9	Дата и время отбора	2 апреля 2018 г. 09 Час 00 Мин
3.10	Ф.И.О., должность отбиравшего пробу; наименование организации	Ермакова С. С., помощник врача по гигиене труда; ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Мошковском районе
3.11	Условия доставки	автотранспорт, сумка-холодильник
3.12	Условия отбора проб	Наличие консервантов: Температура: +6°C
3.13	Координаты точки отбора (для СГМ) *	Темпе-ра окружающей среды: °C
3.14	Дата и время доставлен в ИЛЦ	Темпе-ра воды: °C
3.15	Нормативный документ на метод отбора	Ph воды:
3.16	Нормативный документ регламентирующий показатели	Х с. ш. ГГ: ММ: СС: Y в. д. ГГ: ММ: СС:
4	Дополнительные сведения	2 апреля 2018 г. 15 Час 30 Мин

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец
 Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф.И.О. лица ответственного за оформление данного протокола: Подпись Солтыс Т.В. /Солтыс Т.В./

Заместитель руководителя Испытательного лабораторного центра Фильченкова Н.В. /Фильченкова Н.В./ (Подпись) (ФИО)

М.П.



БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	633456, НСО, Тогучинский р-н, Тогучин г, Лапина ул, д. 5				
Номер направления:	ПЗ 034430				
Объем (количество) пробы:	0,5 л				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	2 апреля 2018 г.	15	час	40	мин
Даты проведения исследований	Начало:	2 апреля 2018 г.	Окончание:	3 апреля 2018 г.	

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты измерений	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
003033.БС.02.04.2018	вода холодная питьевая				
	ОМЧ	3	<= 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
	ОКВ	не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
	ТКВ	не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	633456, НСО, Тогучинский р-н, Тогучин г, Лапина ул, д. 5					
Номер направления:	ПЗ 034431					
Объем (количество) пробы:	1,5 л					
Дата и время поступления пробы в лабораторию	2 апреля 2018 г.		15	час	30	мин
Даты проведения исследований	Начало:	2 апреля 2018 г.	Окончание:	3 апреля 2018 г.		
Средства измерений: Фотометр КФК-3 Св. № 305712 от 17.05.2017 до 17.05.2019						

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
003033.БС.02.04.2018	вода холодная питьевая				
	Мутность	<0,6	<= 1,5	мг/дм3	ГОСТ Р 57164-2016
	Цветность	5,7±1,7	<= 20,0	градусы	ГОСТ 31868-2012

Ф.И.О. лица ответственного за оформление данного протокола: Подпись _____ /Солтыс Т.В./



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
 Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
 Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Мошковском районе

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР а

Юридический адрес:
 633131, Новосибирская область, р.п.Мошково,
 ул. Лесная, 1А
 Тел/факс: (383-48)21-877, E-mail: mshkce@mail.ru
 ОКПО 05179452, ОГРН 1055406020845
 ИНН/КПП 5406305556/543202001
 Испытательный лабораторный центр
 633456, Новосибирская область, г.Тогучин,
 ул.Лапина, 5
 Тел/факс: (383-40)22-876, E-mail: sglto@ngs.ru



Аттестат аккредитации
 № РОСС RU. 0001.512224
 Срок действия:
 с 05.09.2013г. до 05.09.2018 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 1945 от 4 апреля 2018 г.

1	Сведения о Заказчике	
1.1	Наименование	МКП "ЖКС" Байкальского сельсовета
1.2	Адрес	633335, НСО, Болотнинский р-н, Байкал д, Центральная ул, д. 1
1.3	Цель исследований	по заявке
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Договор №86 от 30.01.2018 г.
2	Сведения об объекте	
2.1	Наименование объекта	МКП "ЖКС" Байкальского сельсовета
2.2	Адрес объекта	633335, НСО, Болотнинский р-н, Байкал д, Центральная ул, д. 1 (р-он местонахождения: Болотнинский р-н)
3	Сведения о пробе (образце)	
3.1	Место (адрес) отбора	633335, НСО, Болотнинский р-н, Малиновка д, в/колонка
3.2	Наименование	вода холодная питьевая
3.3	Код	003032.БС.02.04.2018
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)	
3.5	Дата изготовления (розлива):	
3.6	Тара, упаковка	Стеклянная бутылка стерильная, пластиковая бутылка
3.7	Объем партии	Спецмарка
3.8	Объем (количество)	2,0 Ед. изм. л
3.9	Дата и время отбора	2 апреля 2018 г. 09 Час 00 Мин
3.10	Ф.И.О., должность отбиравшего пробу; наименование организации	Ермакова С. С., помощник врача по гигиене труда; ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Мошковском районе
3.11	Условия доставки	автотранспорт, сумка-холодильник Наличие консервантов: Температура: +6°C
3.12	Условия отбора проб	Темпе-ра окружающей среды: °C Темпе-ра воды: °C Ph воды:
3.13	Координаты точки отбора (для СГМ) *	X с. ш. ГГ: MM: CC: Y в. д. ГГ: MM: CC:
3.14	Дата и время доставлен в ИЛЦ	2 апреля 2018 г. 15 Час 30 Мин
3.15	Нормативный документ на метод отбора	ГОСТ 31861-2012, ГОСТ 31942-2012
3.16	Нормативный документ регламентирующий показатели	СанПиН 2.1.4.1074-01
4	Дополнительные сведения	

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец
 Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф.И.О. лица ответственного за оформление данного протокола: Подпись Солтыс Т.В. /Солтыс Т.В./

Заместитель руководителя Испытательного лабораторного центра Фильченкова Н.В. /Фильченкова Н.В./ (Подпись) (ФИО)



БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	633456, НСО, Тогучинский р-н, Тогучин г, Лапина ул, д. 5				
Номер направления:	ПЗ 034428				
Объем (количество) пробы:	0,5 л				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	2 апреля 2018 г.	15	час	40	мин
Даты проведения исследований	Начало:	2 апреля 2018 г.	Окончание:	3 апреля 2018 г.	

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты измерений	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
003032.БС.02.04.2018	вода холодная питьевая				
	ОМЧ	5	<= 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
	ОКБ	не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
	ТКБ	не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	633456, НСО, Тогучинский р-н, Тогучин г, Лапина ул, д. 5					
Номер направления:	ПЗ 034429					
Объем (количество) пробы:	1,5 л					
Дата и время поступления пробы в лабораторию	2 апреля 2018 г.		15	час	30	мин
Даты проведения исследований	Начало:	2 апреля 2018 г.	Окончание:		3 апреля 2018 г.	
Средства измерений: Фотометр КФК-3 Св. № 305712 от 17.05.2017 до 17.05.2019						

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
003032.БС.02.04.2018	вода холодная питьевая				
	Мутность	<0,6	<= 1,5	мг/дм3	ГОСТ Р 57164-2016
	Цветность	1,9±0,6	<= 20,0	градусы	ГОСТ 31868-2012

Ф.И.О. лица ответственного за оформление данного протокола: Подпись _____ /Солтыс Т.В./



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Мошковском районе

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР а

Юридический адрес:

633131, Новосибирская область, р.п.Мошково,
ул. Лесная, 1А
Тел/факс: (383-48)21-877, E-mail: mshkce@mail.ru
ОКПО 05179452, ОГРН 1055406020845
ИНН/КПП 5406305556/543202001
Испытательный лабораторный центр
633456, Новосибирская область, г.Тогучин,
ул.Лапина, 5
Тел/факс: (383-40)22-876, E-mail: sglto@ngs.ru



Аттестат аккредитации
№ РОСС RU. 0001.512224
Срок действия:
с 05.09.2013г. до 05.09.2018 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 1944 от 3 апреля 2018 г.

1	Сведения о Заказчике	
1.1	Наименование	МКП "ЖКС" Байкальского сельсовета
1.2	Адрес	633335, НСО, Болотнинский р-н, Байкал д, Центральная ул, д. 1
1.3	Цель исследований	по заявке
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Договор №86 от 30.01.2018 г.
2	Сведения об объекте	
2.1	Наименование объекта	МКП "ЖКС" Байкальского сельсовета
2.2	Адрес объекта	633335, НСО, Болотнинский р-н, Байкал д, Центральная ул, д. 1 (р-он местонахождения: Болотнинский р-н)
3	Сведения о пробе (образце)	
3.1	Место (адрес) отбора	633335, НСО, Болотнинский р-н, Байкал д, в/колонка
3.2	Наименование	вода холодная питьевая
3.3	Код	003031.БС.02.04.2018
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)	
3.5	Дата изготовления (розлива):	
3.6	Тара, упаковка	Стеклянная бутылка стерильная, пластиковая бутылка
3.7	Объем партии	Спецмарка
3.8	Объем (количество)	Ед. изм.
3.9	Дата и время отбора	09 Час 00 Мин
3.10	Ф.И.О., должность отбравшего пробу; наименование организации	Ермакова С. С., помощник врача по гигиене труда; ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Мошковском районе
3.11	Условия доставки	автотранспорт, сумка-холодильник
3.12	Условия отбора проб	Наличие консервантов: Температура: +6°C
3.13	Координаты точки отбора (для СГМ) *	Темпе-ра окружающей среды: °C
3.14	Дата и время доставлен в ИЛЦ	Темпе-ра воды: °C
3.15	Нормативный документ на метод отбора	Ph воды:
3.16	Нормативный документ регламентирующий показатели	
4	Дополнительные сведения	

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец
Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф.И.О. лица ответственного за оформление данного протокола: Подпись Солтыс Т.В. /Солтыс Т.В./

Заместитель руководителя Испытательного лабораторного центра Фильченкова Н.В. /Фильченкова Н.В./ (Подпись) (ФИО)



БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Место проведения исследований:	633456, НСО, Тогучинский р-н, Тогучин г, Лапина ул, д. 5				
Номер направления:	ПЗ 034426				
Объем (количество) пробы:	0,5 л				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	2 апреля 2018 г.	15	час	40	мин
Даты проведения исследований	Начало:	2 апреля 2018 г.	Окончание:	3 апреля 2018 г.	

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты измерений	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
003031.БС.02.04.2018	вода холодная питьевая				
	ОМЧ	5	<= 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
	ОКБ	не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
	ТКБ	не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Место проведения исследований:	633456, НСО, Тогучинский р-н, Тогучин г, Лапина ул, д. 5				
Номер направления:	ПЗ 034427				
Объем (количество) пробы:	1,5 л				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	2 апреля 2018 г.		15	час	30 мин
Даты проведения исследований	Начало:	2 апреля 2018 г.	Окончание:	3 апреля 2018 г.	
Средства измерений: Фотометр КФК-3 Св. № 305712 от 17.05.2017 до 17.05.2019					

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
003031.БС.02.04.2018	вода холодная питьевая				
	Мутность	<0,6	<= 1,5	мг/дм3	ГОСТ Р 57164-2016
	Цветность	<1,0	<= 20,0	градусы	ГОСТ 31868-2012

Ф.И.О. лица ответственного за оформление данного протокола: Подпись

/Солтыс Т.В./



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Мошковском районе

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:

633131, Новосибирская область, р.п.Мошково,
ул. Лесная, 1А
Тел/факс: (383-48)21-877, E-mail: mshkcge@mail.ru
ОКПО 05179452, ОГРН 1055406020845
ИНН/КПП 5406305556/543202001
Испытательный лабораторный центр
633456, Новосибирская область, г.Тогучин,
ул.Лапина, 5
Тел/факс:(383-40)22-876, E-mail:sgltog@ngs.ru



Аттестат аккредитации
№ РОСС RU. 0001.512224
Срок действия:
с 05.09.2013г. до 05.09.2018 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 1943 от 3 апреля 2018 г.

1	Сведения о Заказчике	
1.1	Наименование	МКП "ЖКС" Байкальского сельсовета
1.2	Адрес	633335, НСО, Болотнинский р-н, Байкал д, Центральная ул, д. 1
1.3	Цель исследований	по заявке
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Договор №86 от 30.01.2018 г.
2	Сведения об объекте	
2.1	Наименование объекта	МКП "ЖКС" Байкальского сельсовета
2.2	Адрес объекта	633335, НСО, Болотнинский р-н, Байкал д, Центральная ул, д. 1 (р-он местонахождения: Болотнинский р-н)
3	Сведения о пробе (образце)	
3.1	Место (адрес) отбора	633335, НСО, Болотнинский р-н, Вознесенка д, в/кран, скважина
3.2	Наименование	вода холодная питьевая
3.3	Код	003030.Б.02.04.2018
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)	
3.5	Дата изготовления (розлива):	
3.6	Тара, упаковка	Стеклянная бутылка стерильная
3.7	Объем партии	Спецмарка
3.8	Объем (количество)	Ед. изм.
3.9	Дата и время отбора	09 Час 00 Мин
3.10	Ф.И.О., должность отбировавшего пробу; наименование организации	Ермакова С. С., помощник врача по гигиене труда; ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Мошковском районе
3.11	Условия доставки	автотранспорт, сумка-холодильник
3.12	Условия отбора проб	Наличие консервантов: Температура: +6°C
3.13	Координаты точки отбора (для СГМ) *	Темпе-ра окружающей среды: °C
3.14	Дата и время доставлен в ИЛЦ	Темпе-ра воды: °C
3.15	Нормативный документ на метод отбора	Ph воды:
3.16	Нормативный документ регламентирующий	Х с. ш. ГГ: ММ: СС: У в. д. ГГ: ММ: СС:
4	Дополнительные сведения	15 Час 30 Мин

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец
Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф.И.О. лица ответственного за оформление данного протокола: Подпись Солтыс Т.В. /Солтыс Т.В./

Заместитель руководителя Испытательного лабораторного центра Фильченкова Н.В. /Фильченкова Н.В./



БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	633456, НСО, Тогучинский р-н, Тогучин г, Лапина ул, д. 5				
Номер направления:	ПЗ 034425				
Объем (количество) пробы:	0,5 л				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	2 апреля 2018 г.	15	час	40	мин
Даты проведения исследований	Начало:	2 апреля 2018 г.	Окончание:	3 апреля 2018 г.	

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты измерений	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
003030.Б.02.04.2018	вода холодная питьевая				
	ОМЧ	3	<= 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
	ОКБ	не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
	ТКБ	не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О. лица ответственного за оформление данного протокола: Подпись _____/Солтыс Т.В./



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Мошковском районе

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:

633131, Новосибирская область, р.п.Мошково,

ул. Лесная, 1А

Тел/факс: (383-48)21-877, E-mail: mshkce@mail.ru

ОКПО 05179452, ОГРН 1055406020845

ИНН/КПП 5406305556/543202001

Испытательный лабораторный центр

633456, Новосибирская область, г.Тогучин,

ул.Лапина, 5

Тел/факс:(383-40)22-876, E-mail:sgltog@ngs.ru



Аттестат аккредитации

№ РОСС RU. 0001.512224

Срок действия:

с 05.09.2013г. до 05.09.2018 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 1942 от 3 апреля 2018 г.

1	Сведения о Заказчике	
1.1	Наименование	МКП "ЖКС" Байкальского сельсовета
1.2	Адрес	633335, НСО, Болотнинский р-н, Байкал д, Центральная ул, д. 1
1.3	Цель исследований	по заявке
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Договор №86 от 30.01.2018 г.
2	Сведения об объекте	
2.1	Наименование объекта	МКП "ЖКС" Байкальского сельсовета
2.2	Адрес объекта	633335, НСО, Болотнинский р-н, Байкал д, Центральная ул, д. 1 (р-он местонахождения: Болотнинский р-н)
3	Сведения о пробе (образце)	
3.1	Место (адрес) отбора	633335, НСО, Болотнинский р-н, Малиновка д, в/кран, скважина
3.2	Наименование	вода холодная питьевая
3.3	Код	003029.Б.02.04.2018
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)	
3.5	Дата изготовления (розлива):	
3.6	Тара, упаковка	Стеклянная бутылка стерильная
3.7	Объем партии	Спецмарка
3.8	Объем (количество)	0,5
3.9	Дата и время отбора	2 апреля 2018 г. 09 Час 00 Мин
3.10	Ф.И.О., должность отбиравшего пробу; наименование организации	Ермакова С. С., помощник врача по гигиене труда; ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Мошковском районе
3.11	Условия доставки	автотранспорт, сумка-холодильник
3.12	Условия отбора проб	Наличие консервантов: Температура: +6°C
3.13	Координаты точки отбора (для СГМ) *	Темпе-ра окружающей среды: °C
3.14	Дата и время доставлен в ИЛЦ	Темпе-ра воды: °C
3.15	Нормативный документ на метод отбора	Ph воды:
3.16	Нормативный документ регламентирующий	Х с. ш. ГГ: ММ: СС: Y в. д. ГГ: ММ: СС:
4	Дополнительные сведения	2 апреля 2018 г. 15 Час 30 Мин

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец

Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф.И.О. лица ответственного за оформление данного протокола: Подпись Солтыс Т.В. /Солтыс Т.В./

Заместитель руководителя Испытательного лабораторного центра Фильченкова Н.В. /Фильченкова Н.В./



БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	633456, НСО, Тогучинский р-н, Тогучин г, Лапина ул, д. 5				
Номер направления:	ПЗ 034424				
Объем (количество) пробы:	0,5 л				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	2 апреля 2018 г.	15	час	40	мин
Даты проведения исследований	Начало:	2 апреля 2018 г.	Окончание:	3 апреля 2018 г.	

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты измерений	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
003029.Б.02.04.2018	вода холодная питьевая				
	ОМЧ	5	<= 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
	ОКВ	не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
	ТКВ	не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О. лица ответственного за оформление данного протокола: Подпись _____ /Солтыс Т.В./



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Мошковском районе

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:

633131, Новосибирская область, р.п.Мошково,
ул. Лесная, 1А
Тел/факс: (383-48)21-877, E-mail: mshkce@mail.ru
ОКПО 05179452, ОГРН 1055406020845
ИНН/КПП 5406305556/543202001
Испытательный лабораторный центр
633456, Новосибирская область, г.Тогучин,
ул.Лапина, 5
Тел/факс: (383-40)22-876, E-mail: sglto@ngs.ru



Аттестат аккредитации
№ РОСС RU. 0001.512224
Срок действия:
с 05.09.2013г. до 05.09.2018 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 1941 от 3 апреля 2018 г.

1	Сведения о Заказчике	
1.1	Наименование	МКП "ЖКС" Байкальского сельсовета
1.2	Адрес	633335, НСО, Болотнинский р-н, Байкал д, Центральная ул, д. 1
1.3	Цель исследований	по заявке
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Договор №86 от 30.01.2018 г.
2	Сведения об объекте	
2.1	Наименование объекта	МКП "ЖКС" Байкальского сельсовета
2.2	Адрес объекта	633335, НСО, Болотнинский р-н, Байкал д, Центральная ул, д. 1 (р-он местонахождения: Болотнинский р-н)
3	Сведения о пробе (образце)	
3.1	Место (адрес) отбора	633335, НСО, Болотнинский р-н, Байкал д, в/кран, скважина
3.2	Наименование	вода холодная питьевая
3.3	Код	003028.Б.02.04.2018
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)	
3.5	Дата изготовления (розлива):	
3.6	Тара, упаковка	Стеклянная бутылка стерильная
3.7	Объем партии	Спецмарка
3.8	Объем (количество)	0,5
3.9	Дата и время отбора	2 апреля 2018 г.
3.10	Ф.И.О., должность отбиравшего пробу; наименование организации	Ермакова С. С., помощник врача по гигиене труда; ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Мошковском районе
3.11	Условия доставки	автотранспорт, сумка-холодильник
3.12	Условия отбора проб	Темпе-ра окружающей среды: °C
3.13	Координаты точки отбора (для СГМ) *	Х с. ш.
3.14	Дата и время доставлен в ИЛЦ	2 апреля 2018 г.
3.15	Нормативный документ на метод отбора	ГОСТ 31942-2012
3.16	Нормативный документ регламентирующий	СанПиН 2.1.4.1074-01
4	Дополнительные сведения	

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец
Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф.И.О. лица ответственного за оформление данного протокола: Подпись Солтыс Т.В. /Солтыс Т.В./

Заместитель руководителя Испытательного лабораторного центра Фильченкова Н.В. /Фильченкова Н.В./



БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	633456, НСО, Тогучинский р-н, Тогучин г, Лапина ул, д. 5				
Номер направления:	ПЗ 034423				
Объем (количество) пробы:	0,5 л				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	2 апреля 2018 г.	15	час	40	мин
Даты проведения исследований	Начало:	2 апреля 2018 г.	Окончание:	3 апреля 2018 г.	

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты измерений	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
003028.Б.02.04.2018	вода холодная питьевая				
	ОМЧ	4	<= 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
	ОКБ	не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
	ТКБ	не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О. лица ответственного за оформление данного протокола: Подпись _____/Солтыс Т.В./

